

CÔNG ĐIỆN

Số: 56 /CD-TW hồi 15h00 ngày 02/9/2017

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN:

Công ty Thủy điện Sơn La



Hồi 14h00 ngày 02/9/2017, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 214,42m, lưu lượng đến hồ là 3.054m³/s, tổng lưu lượng xả là 2.498 m³/s (lưu lượng chạy máy phát điện). Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La:

- Mở 01 cửa xả đáy vào hồi 07h00 ngày 03/9/2017; liên tục phát tối đa các tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưởng - PTBTT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam (để phối hợp chỉ đạo, điều hành);
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình (để triển khai công tác đảm bảo an toàn hạ du);
- Công ty Thủy điện Hòa Bình (để triển khai công tác đảm bảo an toàn cho công trình);
- Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN, TH Quốc Hội, VTV14; các báo: Nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Công TTĐT Chính Phủ.
- Trung tâm Dự báo KTTVTW;
- Các đơn vị tư vấn tính toán điều hành hồ;
- Lưu VP.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Quang Hoài